

Gemeinde Stössing

A-3073 Stössing 7, Bezirk St. Pölten, NÖ, Tel. 02744/5352



14.03.2025

Information des Bürgermeisters!

Update zu Betriebsunfall Biogasanlage 11.3.2025

Am Dienstag konnte der unkontrollierte Austritt von Substrat relativ rasch gestoppt werden. Dennoch ist viel Material in den Bonnleitenbach gelangt. Von der Bezirkshauptmannschaft wurden nach Beurteilung von beauftragten Sachverständigen umfassende Maßnahmen veranlasst.

Diese sind unter Leitung der FF Stössing umgesetzt worden. Wobei dafür ein massiver Einsatz von Mensch und Maschinen erforderlich ist bzw. war. So wurde das Substrat zum Teil händisch entfernt und das durch Bachwasser verdünnte Substrat abgepumpt und in Tankwagen verfrachtet.

Da für das verdünnte Substrat keine Entsorgung über Anlagen möglich ist, wurde dieses auf landwirtschaftliche Flächen in der Umgebung als Dünger ausgebracht. Bei diesem Material handelt es sich um ein noch aktives Gärsubstrat aus rein pflanzlichen Bestandteilen. Da die Vergärung noch nicht abgeschlossen war, kam es zu starken Geruchsbelästigungen in Stössing und auch in den Umlandgemeinden. Dies war aber die einzige Möglichkeit das Material zu verbringen und damit eine Beeinträchtigung des Gewässers flussabwärts zu verhindern.

In dieser Sache möchte ich darauf hinweisen, dass alle betroffenen Stellen und freiwillige Helfer bemüht sind durch ihren Einsatz den Schaden in Grenzen zu halten. Dafür möchte ich allen meinen Dank aussprechen.

Die Bevölkerung ersuche ich um Verständnis und bitte sie, diese Angelegenheit sachlich zu betrachten und sich nicht auf emotionale Äußerungen bzw. Anfeindungen speziell auf sozialmedia-Kanälen zu verlassen.

Arbeiten wir daran, dass Stössing und die Umgebung für alle lebenswert bleibt.

Stössing, 14.3.2025

Bürgermeister Ing. Christian Walzl